



Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

## CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

**AMB0112C**

- Nome e indirizzo del detentore del certificato
- *Name and address of the holder of the certificate*

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via dell'Artigianato, 1 – 24068 Seriate (BG)**

- Nome e indirizzo del costruttore
- *Name and address of the manufacturer*

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via dell'Artigianato, 1 – 24068 Seriate (BG)**

- Genere prodotto
- *Product designation*

**Armadio per apparecchiature elettriche**  
*Electrical cabinet*

- Serie / Tipo
- *Series / type*

**A2R**

- Norma(e) di riferimento
- *Reference standard(s)*

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 ; CEI EN 60529: 1997 + A1: 2000**

- Risultato delle verifiche
- *Verification results*

Il campione è stato testato in accordo alla norma CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 e soddisfa i requisiti del grado IP66.  
*The sample has been tested in accordance with the standard CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 and meets the requirements of IP66 degree.*

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nel rapporto AMB 011/12.  
*The results, conditions and test methods are included in AMB 011/12 report.*

- Condizioni
- *Conditions*

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.  
*This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.*

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.  
*The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.*

Piacenza03/05/2012

Il responsabile del laboratorio di prova  
*Test Laboratory Manager*

Ing. Filippo Panelli

Il Direttore Generale  
*General Manager*

Ing. Andrea Guido Esposito





Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

## CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

**AMB02008C**

■ Nome e indirizzo del detentore del certificato  
■ Name and address of the holder of the certificate

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via Nazionale, Seriate (BG)**

■ Nome e indirizzo del costruttore  
■ Name and address of the manufacturer

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via Nazionale, Seriate (BG)**

■ Genere prodotto  
■ Product designation

**Armadio monoblocco per apparecchiature elettriche**  
*Electrical cabinet*

■ Serie / Tipo  
■ Series / type

**A3R195080080**

■ Norma(e) di riferimento  
■ Reference standard(s)

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 ; CEI EN 60529: 1997 + A1: 2000**

■ Risultato delle prove  
■ Test results

Il campione è stato testato in accordo alla norma CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 e soddisfa I requisiti del grado IP66.  
*The sample has been tested in accordance with the standard CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 and meets the requirements of IP66 degree.*

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nel rapporto AMB 020/08.  
*The results, conditions and test methods are included in AMB 020/08 report.*

■ Condizioni  
■ Conditions

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.  
*This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.*

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.  
*The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.*

Piacenza, 16.04.2008

Il responsabile del laboratorio di prova  
*Test Laboratory Manager*

Ing. Filippo Panelli

Il Direttore Generale  
*General Manager*

Ing. Andrea Guido Esposito



Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

## CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

**AMB02010C**

■ Nome e indirizzo del detentore del certificato  
■ Name and address of the holder of the certificate

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via Nazionale, Seriate (BG)**

■ Nome e indirizzo del costruttore  
■ Name and address of the manufacturer

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via Nazionale, Seriate (BG)**

■ Genere prodotto  
■ Product designation

**Armadio per apparecchiature elettriche**  
*Electrical cabinet*

■ Serie / Tipo  
■ Series / type

**AMV**

■ Norma(e) di riferimento  
■ Reference standard(s)

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 ; CEI EN 60529: 1997 + A1: 2000**

■ Risultato delle verifiche  
■ Verification results

Il campione è stato testato in accordo alla norma CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 e soddisfa I requisiti del grado IP66.

*The sample has been tested in accordance with the standard CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 and meets the requirements of IP66 degree.*

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nel rapporto AMB 020/10.

*The results, conditions and test methods are included in AMB 020/10 report.*

■ Condizioni  
■ Conditions

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.

*This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.*

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.

*The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.*

Piacenza 16/03/2010

Il responsabile del laboratorio di prova  
*Test Laboratory Manager*  
Ing. Filippo Panelli

Il Direttore Generale  
*General Manager*  
Ing. Andrea Guido Esposito





Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

AMB03613C

Nome e indirizzo del detentore del certificato
Name and address of the holder of the certificate

ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.
Via dell'Artigianato, 1 - 24068 Seriate (BG)

Nome e indirizzo del costruttore
Name and address of the manufacturer

ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.
Via dell'Artigianato, 1 - 24068 Seriate (BG)

Genere prodotto
Product designation

Armadio per apparecchiature elettriche a doppia porta battente
Electrical floor cabinet with double door

Serie / Tipo
Series / type

AC (codice/code: AC20010050-DP)

Norma(e) di riferimento
Reference standard(s)

UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 ; CEI EN 60529: 1997 + A1: 2000

Risultato delle verifiche
Verification results

Il campione è stato testato in accordo alla norma CEI EN 60529: 1997 + A1:2000 e soddisfa i requisiti del grado IP55.
The sample has been tested in accordance with the standard CEI EN 60529: 1997 + A1:2000 and meets the requirements of IP55 degree.

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nel rapporto AMB 036/13 r01.
The results, conditions and test methods are included in AMB 036/13 r01 report.

Condizioni
Conditions

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.
This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.
The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.

Rev 01, annulla e sostituisce le precedenti revisioni
Rev 01, supersedes all previous reviews
Piacenza, 10/01/2014

Il Sostituto Responsabile del laboratorio di prova
Test Laboratory Deputy Manager
per. ind. Andrea Braghieri

Il Direttore Generale
General Manager
Ing. Andrea Guido Esposito



Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

## CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

**AMB03313C**

■ Nome e indirizzo del detentore del certificato  
■ Name and address of the holder of the certificate

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via dell'Artigianato, 1 – 24068 Seriate (BG)**

■ Nome e indirizzo del costruttore  
■ Name and address of the manufacturer

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via dell'Artigianato, 1 – 24068 Seriate (BG)**

■ Genere prodotto  
■ Product designation

**Armadio per apparecchiature elettriche**  
*Electrical cabinet*

■ Serie / Tipo  
■ Series / type

**CS2**

■ Norma(e) di riferimento  
■ Reference standard(s)

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 ; CEI EN 60529: 1997 + A1: 2000**

■ Risultato delle verifiche  
■ Verification results

Il campione è stato testato in accordo alla norma CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 e soddisfa i requisiti del grado IP55.

*The sample has been tested in accordance with the standard CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 and meets the requirements of IP55 degree.*

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nel rapporto AMB 033/13.  
*The results, conditions and test methods are included in AMB 033/13 report.*

■ Condizioni  
■ Conditions

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.

*This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.*

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.

*The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.*

Piacenza 12/06/2013

Il responsabile del laboratorio di prova  
*Test Laboratory Manager*

Ing. Filippo Panelli

Il Direttore Generale  
*General Manager*

Ing. Andrea Guido Esposito



Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

## CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

**AMB02809C**

■ Nome e indirizzo del detentore del certificato  
■ Name and address of the holder of the certificate

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via Nazionale, Seriate (BG)**

■ Nome e indirizzo del costruttore  
■ Name and address of the manufacturer

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via Nazionale, Seriate (BG)**

■ Genere prodotto  
■ Product designation

**Cassetta per apparecchiature elettriche**  
*Electrical cabinet*

■ Serie / Tipo  
■ Series / type

**CS3R**

■ Norma(e) di riferimento  
■ Reference standard(s)

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 ; CEI EN 60529: 1997 + A1: 2000**

■ Risultato delle verifiche  
■ Verification results

Il campione è stato verificato in accordo alla norma CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 e soddisfa i requisiti del grado IP66.

*The sample has been verified in accordance with the standard CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 and meets the requirements of IP66 degree.*

I risultati, le condizioni e le modalità di verifica sono contenuti nel rapporto AMB 028/09.  
*The results, conditions and verification methods are included in AMB 028/09 report.*

■ Condizioni  
■ Conditions

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.

*This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.*

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.

*The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.*

Piacenza, 15.07.2009

Il responsabile del laboratorio di prova  
*Test Laboratory Manager*

Ing. Filippo Panelli

Il Direttore Generale  
*General Manager*

Ing. Andrea Guido Esposito





Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

## CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

**AMB03409C**

- Nome e indirizzo del detentore del certificato
- Name and address of the holder of the certificate

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via Nazionale, Seriate (BG)**

- Nome e indirizzo del costruttore
- Name and address of the manufacturer

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via Nazionale, Seriate (BG)**

- Genere prodotto
- Product designation

**Cassetta per apparecchiature elettriche**  
*Electrical cabinet*

- Serie / Tipo
- Series / type

**CSP**

- Norma(e) di riferimento
- Reference standard(s)

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 ; CEI EN 60529: 1997 + A1: 2000**

- Risultato delle verifiche
- Verification results

Il campione è stato testato in accordo alla norma CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 e soddisfa I requisiti del grado IP66.

*The sample has been tested in accordance with the standard CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 and meets the requirements of IP66 degree.*

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nei rapporti AMB 033/09 e AMB 034/09.  
*The results, conditions and test methods are included in AMB 032/09 and AMB 034/09 reports.*

- Condizioni
- Conditions

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.

*This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.*

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.

*The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.*

Piacenza, 29.10.2009

Il responsabile del laboratorio di prova  
*Test Laboratory Manager*

Ing. Filippo Panelli

Il Direttore Generale  
*General Manager*

Ing. Andrea Guido Esposito



Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

## CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

**AMB01110C**

- Nome e indirizzo del detentore del certificato
- Name and address of the holder of the certificate

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via Nazionale, Seriate (BG)**

- Nome e indirizzo del costruttore
- Name and address of the manufacturer

**ALDEGANI ANGELO & FIGLI S.r.l.**  
**Via Nazionale, Seriate (BG)**

- Genere prodotto
- Product designation

**Cassetta per apparecchiature elettriche**  
*Electrical cabinet*

- Serie / Tipo
- Series / type

**CSV**

- Norma(e) di riferimento
- Reference standard(s)

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 ; CEI EN 60529: 1997 + A1: 2000**

- Risultato delle verifiche
- Verification results

Il campione è stato testato in accordo alla norma CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 e soddisfa I requisiti del grado IP66.

*The sample has been tested in accordance with the standard CEI EN 60529: 1997 + A1 :2000 and meets the requirements of IP66 degree.*

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nel rapporto AMB 011/10.  
*The results, conditions and test methods are included in AMB 011/10 report.*

- Condizioni
- Conditions

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.

*This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.*

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.

*The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.*

Piacenza, 23/02/10

Il responsabile del laboratorio di prova  
*Test Laboratory Manager*

Ing. Filippo Panelli

Il Direttore Generale  
*General Manager*

Ing. Andrea Guido Esposito

